



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОДАРТЕПЛОСЕТЬ»**

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
тел. (861) 267-58-71, факс 262-50-71
ИНН 2312122495, КПП 230801001

kts@ktps.ru

от «6» ноября 2019 г. № 297-1/ 211-11/1Т-2018
Изм №2

Директору
ООО «КМ-ИНВЕСТ»

А.С.Сазонову

350065, г. Краснодар, ул.Ессентукская, 8 тел./факс
(8612) 74-07-73

**ИЗМЕНЕНИЯ №2 в ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 211-11/1Т-2018
на подключение объекта: «Многоэтажный жилой дом Литер «11» в гор.
Ростов-на-Дону, «ЖК «Суворовский», квартал 1-4» к тепловым сетям
АО «Краснодартеплосеть»**

Заказчик: ООО «КМ-ИНВЕСТ»

1) В связи с уточнением кадастрового номера земельного участка, название источника теплоснабжения и точки подключения объекта: «Многоэтажный жилой дом Литер «11» в гор. Ростов-на-Дону, «ЖК «Суворовский», к тепловым сетям АО «Краснодартеплосеть», в ранее выданные технические условия №211-11/1Т-2018 от 05.04.2018г. с изменением №1 вносятся изменения. Указанные ниже пункты 1,2 технических условий с изменением №1, читать в новой редакции:

1. Максимальная суммарная часовая тепловая нагрузка, заявленная Заказчиком на подключение объекта: «Многоэтажный жилой дом Литер «11» в гор. Ростов-на-Дону, «ЖК «Суворовский», квартал 1-4», строящегося на земельном участке кадастровый номер 61:44:0082615:5241, составляет – **1,388392 Гкал/час.**, том числе:

- на отопление - 0,940069 Гкал/час.;
- на вентиляцию – 0,0 Гкал/час.;

на горячее водоснабжение – 0,448323 Гкал/час., (расчеты выполнены ООО «Фирма «АГП» и проверены ООО «Краснодар Экспертиза»), уточнить в процессе проектирования – далее «Объект».

2. Теплоснабжение Объекта осуществить от источника тепла - «Котельная №21» (2ая очередь - котельная 2) теплоснабжающей организации - АО «Краснодартеплосеть», в точке подключения - на границе сетей инженерно-технического обеспечения каждого жилого дома на земельном участке застройки с кадастровым номером №61:44:0082615:5241 в г. Ростове –на-Дону.. Температурный график теплоснабжения +115 – 70⁰С, со срезкой на + 70⁰С. Давление в подающем трубопроводе тепловой сети принять $P_{T1}=5,5$ кгс/см², в обратном трубопроводе тепловой сети $P_{T2}=2,5$ кгс/см².

2) Все остальные пункты ранее выданных технических условий №211-11/1Т-2018 от 05.04.2018г. с изменениями №1 оставить без изменения.

3) Настоящие Изменения №2 к техническим условиям № 211-11/1Т-2018 от 05.04.2018г. зарегистрировать в отделе по надзору за тепловыми установками и сетями СКУ «Ростехнадзор».

4) Срок действия технических условий с изменениями №1,2 к техническим условиям - три года.

Генеральный директор

м.п.

С.С.Сироджов

С.А.Тумникова