



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОДАРТЕПЛОСЕТЬ»

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
тел. (861) 267-58-71, факс 262-50-71
ИНН 2312122495, КПП 230801001

kts@ktps.ru

Директору
ООО «КМ-ИНВЕСТ»

А.С.Сазонову

350065, г. Краснодар, ул. Ессентукская, 8 тел./факс
(8612) 74-07-73

от «23» декабря 2019 г. № 297-1/

21-11/1Т-2018
изм. №3

**ИЗМЕНЕНИЯ №3 в ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 211-11/1Т-2018
на подключение объекта: «Многоэтажный жилой дом Литер «11» в гор.
Ростов-на-Дону, «ЖК «Суворовский», квартал 1-4» к тепловым сетям
АО «Краснодартеплосеть»**

Заказчик: ООО «КМ-ИНВЕСТ»

1) В связи с изменением типа прокладки теплосети на объекте:
«Многоэтажный жилой дом Литер «11» в гор. Ростов-на-Дону, «ЖК
«Суворовский», к тепловым сетям АО «Краснодартеплосеть», в ранее
выданные технические условия №211-11/1Т-2018 от 05.04.2018г. с изменением
№1, №2 вносятся изменения в п. 3 технических условий, как указано ниже:

«3. Произвести проектирование и строительство тепловых сетей,
диаметры трубопроводов тепловых сетей выбрать при проектировании в
соответствии с подключаемыми суммарными тепловыми нагрузками объектов
застройки. Тип прокладки – в сборных железобетонных каналах с
применением оклеечной гидроизоляции и при условии монтажа конструкций,
обеспечивающий герметичность канала, трубопроводы применить с заводской
изоляцией из ППУ. Теплотрассы выполнить с расчетом на рабочее давление
16,0 кгс/см², из условий температурной компенсации, на температуру 1150С».

2) Все остальные пункты ранее выданных технических условий
№211-11/1Т-2018 от 05.04.2018г. с изменениями №1, 2 оставить без изменения.

3) Настоящие Изменения №3 к техническим условиям № 211-11/1Т-2018
от 05.04.2018г. зарегистрировать в отделе по надзору за тепловыми
установками и сетями СКУ «Ростехнадзора».

4) Срок действия технических условий с изменениями №1, 2, 3 к
техническим условиям - три года – до 31.12.2022г.

Генеральный директор
м.п.



[Signature]
С.С.Сироджов

С.А.Тумникова
тел. 267-27-07 доб 2-79